

Unit Certificate Einheitenzertifikat



Unit Certificate / Einheitenzertifikat:

No. 240282RECO03-M1-CER

Signed Copy No.1 / Unterzeichnete Kopie No.1

License holder / Lizenzinhaber **Zucchetti Centro Sistemi SpA**
Via Lungarno 305 52028 Terranuova Bracciolini (AR), Italy

Contract number / Vertragsnummer **801193**

Power generating unit type / Typ Erzeugungseinheit	Power Conversion System Trademark / Series Model / Modell	ZCS / ZPM Series	
		ZPM-PCS215K-R	ZPM-PCS125K-R
Technical Data / Technische Daten	Maximum Output Power / Maximale Ausgangsleistung	237 kVA	138 kVA
	Rated active power/ Bemessungswirkleistung:	215 kW	125 kW
	Rated Voltage / Bemessungsspannung	690 V _{AC} (3W+PE)	400 V _{AC} (3W+PE)
	Nominal Frequency / Nennfrequenz		50 Hz
	Software version / Softwareversion		V000001

Validated Simulation Model /
Validiertes Simulationsmodell
Reference name: PGU_125-215K-R.pfd
MD5 Checksum: CEF983EF1586538CB7E1A40721EF953E
Simulation platform: DigSILENT PowerFactory 2024

VDE application guide /
VDE-Anwendungsregel
VDE-AR-N 4110: 2023-09. Technical requirements for the connection and operation of customer installations to the medium voltage network (TAR medium voltage) /
VDE-AR-N 4110: 2023-09. Technische Voraussetzungen für den Anschluss und Betrieb von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz (TAR-Mittelspannung).
VDE-AR-N 4120: 2018-11+A1: 2024-04. Technical requirements for the connection and operation of customer installations to the high voltage network (TAR high voltage).
VDE-AR-N 4120: 2018-11+A1: 2024-04.. Technische Voraussetzungen für den Anschluss und Betrieb von Kundeninstallationen an das Hochspannungsnetz (TAR-Hochspannung).

Certification programme / Zertifizierungsprogramm
- FGW- Richtlinie TR 8 Rev. 9
Other applicable standards/guidelines / Mitgeltende Normen/Richtlinien.
- FGW- Richtlinie TR 3 Rev. 26
- FGW- Richtlinie TR 4 Rev. 10

The power generating unit mentioned above meets the requirements of the application guide listed above / Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfüllt die Anforderungen der oben aufgeführten Anwendungsregel

The following restrictions and deviations apply / Es gelten folgende Einschränkungen und Abweichungen:

- The certified product does not provide test terminal. A connecting terminal plate has to be installed separately, if necessary.
Das zertifizierte Produkt bietet kein Prüfklemmleiste. Eine Prüfklemmleiste ist bei Bedarf separat nachzurüsten.

This certification according to ISO/IEC 17065 has been issued on basis of the certification procedure PE.T-ECPE 68 of SGS / Diese Zertifizierung nach ISO / IEC 17065 wurde auf Basis des Zertifizierungsverfahrens PE.T-ECPE 68 von SGS erteilt.

The manufacturer has provided proof of certification of the quality management system of his production facility in accordance with ISO 9001 or is subject to production monitoring / Der Hersteller hat die Zertifizierung seines Qualitätsmanagementsystems seiner Fertigungsstätte nach ISO 9001 nachgewiesen bzw. unterliegt einer Fertigungsüberwachung.

The certificate comprises the following information / Das Zertifikat beinhaltet folgende Angaben:

- Technical data of the power generating unit, the auxiliary equipment used and the software version used / Technische Daten der Erzeugungseinheit, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion.
- Schematic structure of the power generating unit / Den schematischen Aufbau der Erzeugungseinheit.
- Summarized information on the properties of the power generating unit / Zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit.

The certificate is comprised of 1 page and an Annex of 109 pages. Current revision of this annex is Revision 0 (dated on 31-10-2024). / Das Zertifikat besteht aus 1 Seite und einem Anhang mit 109 Seiten. Die aktuelle Revision dieses Anhangs ist Revision 0 (vom 31.10.2024).

The certificate is valid until / Dieses Zertifikat ist gültig bis: 18-10-2029

Place, Date/ Ort, Datum: Madrid, 31-10-2024


Daniel Arranz Muñiz
Certification Manager



SGS Tecnos, S.A.U. C/ Trespaderna, 29 - 28042 Madrid
This certificate is issued by SGS under its General Conditions for Product Certification at www.sgs.com/terms_and_conditions.
The status and validity of the certificate can be checked scanning the QR code above included or through the following web [link](#).
This document cannot be reproduced partially



No. 240282RECO03-M1-CER
Page 1 of 1