

DICHIARAZIONE TECNICA DI TOLLERANZA SULLA MISURA

A chi di competenza

Oggetto: Dichiarazione relativa alle tolleranze di misura per inverter ZCS

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A., con sede in Via Lungarno 305/A, Terranuova Bracciolini (AR), 52028, Italia, P. IVA 01262190513, C.F. 03225010481, iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo con numero REA 94189 del 19/02/1996, con riferimento ai modelli di inverter fotovoltaici trifase ZCS Azzurro

3PH 15KTL-V3	3PH 25KTL-V3	3PH 80KTL-LV	3PH 250KTL-HV
3PH 17KTL-V3	3PH 30KTL-V3	3PH 100KTL-LV	3PH 255KTL-HV
3PH 20KTL-V3	3PH 33KTL-V3	3PH 110KTL-LV	3PH 250KTL-HV-Z0
3PH 22KTL-V3	3PH 36KTL-V3	3PH 100KTL-HV	3PH 330KTL-HV-Z0
3PH 24KTL-V3	3PH 40KTL-V3	3PH 125KTL-HV	3PH 350KTL-HV-Z0
3PH 10KTL-V2	3PH 45KTL-V3	3PH 136KTL-HV	
3PH 12KTL-V2	3PH 50KTL-V3	3PH 100KTL-V4	
3PH 15KTL-V2	3PH 50000TL-V1	3PH 110KTL-V4	
3PH 20KTL-V2	3PH 60000TL-V1		
3PH 25KTL-V2	3PH 60KTL-V3-D2		
3PH 30KTL-V2	3PH 60KTL-V3		
3PH 33KTL-V2	3PH 80KTL-V3		

Con la presente dichiara

Che, in relazione ai requisiti presenti nella norma CEI-016:2022- 3, Par. O.13.2.1, risoluzione ARERA n.287/2022/R/eel del 28/96/2022, e all'Allegato A.6 del codice di rete italiano, i suddetti inverter presentano un errore massimo di misura sulle potenze di uscita attiva (P) e reattiva (Q) <2.2% ed un tempo di campionamento <2s.

La presente dichiarazione viene rilasciata in accordo agli artt. 75 e 76 del decreto presidenziale del 28 Dicembre 2000 n.445 e seguenti emendamenti.

Terranuova B.ni 06/11/2025

Ing. Federico Mastronardi
 Technical Sales Manager



(Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.)