LYNS-TCi

Vérification des essais de conformité

Demandeur:	**Zucchetti Centro Sistemi SpA.** Via Lungarno 305/A 52028 Terranuova Bracciolini(AR), Italy
Produits:	**Solar Grid-tied Inverter**
Modèle:	**AZZURRO 3PH 100KTL-V4, AZZURRO 3PH 110KTL-V4, AZZURRO 3PH 125KTL-V4-A**

Utiliser comme spécifié:

Dispositif de débranchement automatique avec surveillance de l'alimentation Troisphasée pour les systèmes Onduleurs photovoltaïque à couplage parallèle Troisphasée via un onduleur dans l'alimentation commune selon la Norme DIN VDE 0126-1-1 VFR2019, Enedis-PRO-RES_10E. Le dispositif de débranchement automatique fait partie intégrante de l'onduleur décrit ci - dessus. Cela peut remplacer un dispositif de déconnexion doté d'une fonction d'isolement qui peut être facilement accessible au fournisseur du réseau de distribution.

Normes et lignes directrices applicables:

UTE C15-712-1:2013-07
Installations Onduleurs hybrides sans stockage et raccordées au réseau public de distribution

DIN VDE 0126-1-1:2013-08 (VFR 2019)
Dispositif de déconnexion automatique entre le générateur et le réseau public à basse tension

Enedis-PRO-RES_10E:2020-06
Description et étude de la protection découplée des installations de production raccordées au réseau public de distribution

Le concept de sécurité du produit représentatif décrit ci - dessus est conforme aux spécifications de sécurité en vigueur pour l'utilisation spécifiée au moment de la délivrance du présent certificat.

Les rapports d'essais référencés montrent que le produit est conforme aux normes reconnues et qu'il est présumé qu'il satisfait aux exigences essentielles.

Cette vérification n'implique pas l'évaluation de la production du produit.

Numéro du rapport:	**230320JHA063-DG-FR-001**
Numéro de vérification:	**230320JHA063-DG-FR-C001**
Date de sortie:	**2023-04-27**

GUANGDONG HUACHUANG TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD. HUA CHUANG

Jack Shi
Sr. Project Manager

Release No.: 2.0 (2022)

This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Guangdong HuaChuang Technology Service Co., Ltd.
Information given in this document, are related to the tested specimen of the described electrical sample.
Guangdong HuaChuang Technology Service Co., Ltd.
Address: Room 815, No.122, Houjie Road (West), Houjie Town, Dongguan City, Guangdong, 523960, People's Republic of China
Tel: +86 769 85598986 E-Mail: service-hc@huachuang-ts.com Web: www.huachuang-ts.com